

n.o.	DESCRIZIONE	unità di misura	quantità	Azienda produttrice	Prezzo unitario offerto [€]	Prezzo unitario offerto [in lettere]
1	<p>Fornitura di tubazioni in PEAD PE 100 (sigma 80) De 200 mm serie PFA25 – SDR 7,4</p> <p>per acqua potabile, realizzati in conformità alla vigente norma UNI EN 12201, corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni devono riportare la marcatura prevista dalle citate norme, in particolare, la serie della pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.</p>	ml	2004			
2	<p>Fornitura di tubazioni in PEAD PE 100 (sigma 80) De 63 mm serie PFA25 – SDR 7,4</p> <p>per acqua potabile, realizzati in conformità alla vigente norma UNI EN 12201, corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni devono riportare la marcatura prevista dalle citate norme, in particolare, la serie della pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.</p>	ml	1500			

Firma della ditta offerente

n.o.	DESCRIZIONE	unità di misura	quantità	Azienda produttrice	Prezzo unitario offerto [€]	Prezzo unitario offerto [in lettere]
3	Fornitura di manicotto elettrosaldabile in PEAD PE100 (sigma 80) – De 200 mm serie PFA25 – SDR 7,4 I manicotti riporteranno le indicazioni delle vigenti norme UNI 12201 e UNI 10521, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.	pz	9			
4	Fornitura di manicotto elettrosaldabile in PEAD PE100 (sigma 80) – De 63 mm serie PFA25 – SDR 7,4 I manicotti riporteranno le indicazioni delle vigenti norme UNI 12201 e UNI 10521, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.	pz	15			
5	Fornitura di gomito a 90° elettrosaldabile in PEAD PE100 (sigma 80) – De 200 mm serie PFA25 – SDR 7,4 I gomiti a 90° riporteranno le indicazioni delle vigenti norme UNI 12201 e UNI 10521, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.	pz	2			
6	Fornitura di cartella codolo lungo in PEAD PE 100 (sigma 80) De 200 mm serie PFA25 – SDR 7,4 realizzata in conformità alla vigente norma UNI EN 12201 e UNI 10520 per saldature testa a testa. Le cartelle devono riportare la marcatura prevista dalle citate norme, in particolare, la serie della pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.	pz	16			

Firma della ditta offerente

n.o.	DESCRIZIONE	unità di misura	quantità	Azienda produttrice	Prezzo unitario offerto [€]	Prezzo unitario offerto [in lettere]
7	Fornitura di cartella codolo lungo in PEAD PE 100 (sigma 80) De 63 mm serie PFA25 – SDR 7,4 realizzata in conformità alla vigente norma UNI EN 12201 e UNI 10520 per saldature testa a testa. Le cartelle devono riportare la marcatura prevista dalle citate norme, in particolare, la serie della pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.	pz	20			
8	Fornitura di TEE 90° ridotta De 200-200-63 – codolo lungo in PEAD PE 100 (sigma 80) serie PFA25 – SDR 7,4 realizzata in conformità alla vigente norma UNI EN 12201 e UNI 10520 per saldature testa a testa. Le TEE devono riportare la marcatura prevista dalle citate norme, in particolare, la serie della pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.	pz	6			
9	Fornitura di TEE 90° De 63-63-63 – codolo lungo in PEAD PE 100 (sigma 80) serie PFA25 – SDR 7,4 realizzata in conformità alla vigente norma UNI EN 12201 e UNI 10520 per saldature testa a testa. Le TEE devono riportare la marcatura prevista dalle citate norme, in particolare, la serie della pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.	pz	15			

Tutte forniture dovranno essere consegnate presso il cantiere di Nicoletti, al km.96 della S.S. n.121 (in prossimità dell'omonimo invaso, nel territorio del comune di Enna (codice NUTS ITG16), a confine con il territorio del comune di Leonforte).

Firma della ditta offerente